

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
МАОУ «Новосельская СОШ», Красноуфимский р-н, с. Новое Село, ул.
Уральская, 2

г. Красноуфимск

6 июля 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. Объект не в полной мере оборудован камерами видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».
3. На объекте отсутствует приказ об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции

В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения
Филиал МАОУ «Новосельская СОШ» - Кошаевский детский сад,
Красноуфимский р-н, д. Большое Кошаево, ул. Октября, 17

г. Красноуфимск


6 июля 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.
2. На объекте отсутствует приказ об обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов.

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МАОУ «Новосельская СОШ» – структурное подразделение Новосельский детский сад, Красноуфимский р-н, с. Новое Село, ул. Новая, 8

г. Красноуфимск

6 июля 2023 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1. На объекте отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей в случае совершения чрезвычайных ситуаций.

2. Объект не в полной мере оборудован камерами видеонаблюдения, присутствуют «слепые зоны».

Инспектор ГОООПОО Красноуфимского ОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции



В.В. Мальцев